



Svensk Avfallskonvertering AB
Box 904
692 29 KUMLA

Tillstånd enligt miljöskyddslagen att bygga om och utöka mellanlagringen av farligt avfall vid SAKAB:s anläggning på fastigheten Montören 2 i Älmhults kommun

BESLUT

Länstyrelsen lämnar Svensk Avfallskonvertering AB tillstånd enligt miljöskyddslagen att vid befintligt lager på fastigheten Montören 2 i Älmhults kommun att bygga om och utöka mellanlagringen av farligt avfall. Vid ett och samma tillfälle får högst 625 ton farligt avfall lagras inom anläggningen.

För verksamheten skall följande villkor gälla:

1. Om ej annat framgår av detta beslut skall verksamheten, inklusive åtgärder att minska utsläpp och störningar till omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet åtagit sig. Mindre ändringar får dock vidtagas efter godkännande av tillsynsmyndigheten under förutsättning att de inte medför ökning av förorening eller annan störning.
2. Avloppet från spolplattan via oljeavskiljarna skall anslutas till spillvattennätet senast den 1 oktober 1997.
3. Vatten från rengöring av septiktankar skall släppas i spillvattennätet.
4. För utsläpp till det kommunala spillvattennätet skall VAV:s gränsvärdeslista (VAV M 20, 1983) gälla som riktvärde i anslutningspunkten.
5. Anläggningen skall i sin helhet inhägnas.
6. Halogenhaltiga lösningsmedel skall förvaras avskilt från andra lösningsmedel.
7. Allt farligt avfall, med undantag för hydroxid- och sprutboxslam skall förvaras under tak på

hårdgjord, tät yta som rymmer det största kärlets volym samt 10 % av övriga kärlets volym.

8. Vatten som förorenats av spill, läckage m.m. från farligt avfall skall tas omhand och behandlas som farligt avfall.
9. Buller från verksamheten skall begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid intilliggande bostadsbebyggelse, i vad mån beror på denna verksamhet, inte överstiger:

vardagar	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
kväll	kl. 18.00-22.00	50 dB(A)
sön- och helgdag	kl. 07.00-22.00	45 dB(A)
natt	kl. 22.00-07.00	45 dB(A)

Nattetid skall dessutom gälla att momentanvärde inte får överstiga 55 dB.

10. Bolaget skall senast den 1 juli 1998, i samråd tillsynsmyndigheten och räddningstjänsten, upprätta ett program för åtgärder i samband med olyckshändelser.
11. Då behov föreligger skall sanering av förorening från verksamheten ske såväl under driftsperioden som efter en eventuell nedläggning.

Länsstyrelsen delegerar med stöd av 20 § miljöskyddslagen åt tillsynsmyndigheten att meddela de villkor som kan behövas i fråga av sanering av föroreningar från verksamheten.

Den utökade verksamheten eller planerad utbyggnad skall ha satts igång senast den 1 augusti 2002 annars upphör tillståndet att gälla.

ANSÖKAN

SAKAB ansöker om tillstånd enligt miljöskyddslagen att bygga om om utöka mellanlagringen av farligt avfall vid nuvarande lager på fastigheten Montören 2 i Älmhults kommun. Samtidigt kommer maximalt 625 ton att mellanlagras.

YRKANDE

Företaget avser att:

mellanlagra avfallet (exkl. hydroxidslam) på hårdgjord invallad yta under tak. Containerar för sedimentering av sprutboxslam kommer istäl-